

Yleistä

Sednoven PURE 5004 IE suodatin on suunniteltu vesipiste-kohtaiseen uraanin poistoon. Sen toiminta perustuu hyvin huokoiseen ioninvaihtohartsiin, mikä tekee suodattimesta tehokkaan epäpuhtauksien talteen ottajan.

Sednoven PURE 5004IE suodatin on yksinkertainen ja edullinen ratkaisu saada elintaviketyöhön soveltuvaa vettä alueille, joissa uraani huonontaa kaivoveden laatua.

Tekniset tiedot

- 8 litraa / minuutissa
- 3 bar paine-erolla
- Vesijärjestelmän ylärajapaine 4 bar
- Korkeus 440 mm
- Halkaisija 200 mm
- Paino 5,8 kg

23030162N-27-v.24



Tekniikka ja huolto

Vesipistekohtainen asennus


Suodatin sijoitetaan rakennuksen tekniseen tilaan, jossa ovat käyttöveden jakotukit. Kylmävesipuolen (kv) jakotukista valitaan haluttu vesijohtolinja, johon suodatin lisätään esimerkiksi keittiön kv-linja. Ko. linja irrotetaan jakotukista ja se liitetään suodattimen lähtöön ja suodattimen tulo liitetään jakotukkiin. Suodattimen mukana tulevat seikkaperäiset asennus- ja käyttöohjeet.



Suodatinpatruuna

Ioninvaihtohartsi vaihdetaan 3 - 4 vuoden välein riippuen veden laadusta ja kulutuksesta. Patruunan ja/tai hartsin vaihto on nopea ja yksinkertainen toimenpide. Käyttäjä voi valita joko täyttöpakkauksen tai kokonaan uuden vaihtopatruunan. Käytetty hartsi voidaan hävittää normaalina kaatopaikkajätteenä.

Asennussarja huoltoon ja huuhteluun



Asennusta ja huoltotoimenpiteitä helpottaa lisävarusteena saatava asennussarja HSET-032. Sen ensimmäisellä venttiilitoiminnolla suljetaan suodattimelle tuleva vesijohtolinja ja toisella tehdä suodatin sekä suodattimen jälkeinen vesijohtolinja paineettomaksi. Asennussarjalla suodatin liitetään vesijohtoverkkoon 1/2" ulko-kierteellä (tulo) ja 1/2" sisäkierteellä (lähtö).